
ZESPÓŁ
USŁUG PROJ[illegible] INWESTYCYJNYCH
ul. W[illegible] 96, [illegible] 34-67
00-000 [illegible]



Q = 26 210 W
Δp = 4 kPa

Uwaga

1. Piony Φ20.
2. Gałązki grzejnikowe Φ15.
3. Sieć odpowietrzająca Φ15.
4. Wysokość zasyfonowania 0.3 m.

Rozwinięcie instalacji c.o.

OPRACOWAŁ
mgr inż. K. Kopczyński