



Nr szafy	6		
Nr pola	6/1	6/2	6/3
Nazwa odbiornika	Zasuwa regulacyjna Z1	Zasuwa regulacyjna Z2	Rezerwa
Pi	0,5 kW	0,5 kW	
Kabel	NYCWY 5x2,5	NYCWY 5x2,5	



Nr szafy	16		
Nr pola	16/1	16/2	16/3
Nazwa odbiornika	Zastawka kanałowa ZK21	Zastawka kanałowa Z23	Rezerwa
Pi	0,5 kW	0,5 kW	
Kabel	NYCWY 5x2,5	NYCWY 5x2,5	

Ochrona od porażeń:

samoczynne wyłaczenie zasilania w układzie sieci TN–S

PROJEKTOWAŁ Andrzej Popek	NR UPRAWNIEŃ St-348/78	PODPIS	OBIEKT Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim	NAZWA RYSUNKU: Dobudowa odpływów zasilania zasuw i zastawek w polach nr 6 i 16.	STADIUM PBW / DATA XI 2013
			TYTUŁ PROJEKTU Automatyczny rozdział przepływu ścieków surowych i osadów recyrkulowanych na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim		BRANŻA Elektryczna / NR RYSUNKU E-01
SPRAWDZIŁ Mariusz Pazura	NR UPRAWNIEŃ MAZ/0413/PWOE/07	PODPIS			