Mińsk Mazowiecki, dnia 12.01.2018r.

JRP.272.12.2017

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim" realizowanego w ramach projektu: „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki".

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – *zwanej dalej „ustawą Pzp"*, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – *zwanej dalej „siwz"*. Jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, zamieszczając je na stronie internetowej.

W dniu 04.01.2018 roku Zamawiający otrzymał pismo zawierające niżej podane pytania:

Pytanie nr 1
W związku z zapisami w punkcie 19.1.1.5 strona 81 PFU zamawiający oczekuje wykonania sieci ppoż na terenie oczyszczalni ścieków. Prosimy o udzielenie informacji na jakich urządzeniach oparty jest istniejący system ppoż (centrale sygnalizacji pożarowej, urządzenia detekcyjne). Jednocześnie prosimy o informację, które budynki planuje się włączyć w istniejący system ppoż.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że istniejący system ppoż to instalacje elektryczne wyłączników przeciw pożarowych i instalacja wodna hydrantowa. Planuje się włączyć budynki w istniejący system zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawnych.

Pytanie nr 2
W nawiązaniu do udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi:
Odpowiedź na pytanie nr 4a z dnia 23.11.2017 r.
Odpowiedź na pytanie nr 33 z dnia 12.12.2017 r.
Odpowiedź na pytanie nr 34 z dnia 12.12.2017 r.

Odpowiedź na pytanie nr 15 z dnia 19.12.2017 r.
Odpowiedź na pytanie 2 (zadane w dniu 27.12.2017 r.) z dnia 29.12.2017 r. str. 6 udzielonych odpowiedzi
Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, jaki jest minimalny okres wykonywania serwisów i przeglądów, urządzeń wyspecyfikowanych w załączniku nr 3 (o których mówi Klauzula 7.8 wraz z kosztem części zamiennych i/lub zużywających się). Czy wynosi on 24 miesiące, czy minimum 3 lata tj. 36 m-cy?

Odpowiedź:
Minimalny okres wykonywania serwisów i przeglądów wraz z kosztem części zamiennych lub zużywających się wynosi 24 m-cy.

Pytanie nr 3
Na str. 124 PFU podano wymiary obiektu nr 44 - 20,1 x 4,3 m. Są one jednak niezgodne z powierzchnią zabudowy wskazaną na stronie 32 PFU (104 m2) oraz rysunkiem PZT, gdzie dłuższy bok obiektu ma około 24 m. Prosimy o potwierdzenie, iż należy przyjąć jako minimum wymiary 20,1 x 4,3 m. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż podobne rozbieżności występują przy szeregu innych obiektów (np. ob. 25 - stacja transformatorowa, ob. 27a - wiata magazynowa produktu nawozowego etc.). W związku z tym prosimy o potwierdzenie, iż wymiary obiektów podane w opisie szczegółowym są nadrzędne w stosunku do wymiarów podanych w wykazie obiektów (PFU, str. 31- 33, 85-86) i wymiarów z PZT.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nowoprojektowany obiekt nr 44 ma mieć wymiary: 20,1x4,3m, a nowoprojektowany obiekt 27a ma mieć wymiary: 20,0x11,5m

Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że wymiary nowej stacji transformatorowej nie powinny przekraczać 12120 x 3060 mm

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące wymiarów stacji transformatorowej znajdują się na stronie 180 PFU.

Pytanie nr 5
W nawiązaniu do zapisów PFU w punkcie 20.39.14.3 str. 230-231 oraz udzielonych odpowiedzi:
Odpowiedź na pytanie nr 1 (zadane w dniu 01.12.2017 r.) z dnia 12.12.2017 r. str. 3 udzielonych odpowiedzi
Odpowiedź na pytanie 2 (zadane w dniu 21.12.2017 r.) z dnia 29.12.2017 r. str. 4 udzielonych odpowiedzi
jak i informacji zawartych na rys. nr 1 Plan Zagospodarowania Terenu - wrzesień 2017 r. (Załącznik nr 10 do PFU), gdzie zaznaczone są nowe sieci, obiekty i przewody do likwidacji, drogi nawierzchni bitumicznej do generalnej przebudowy oraz drogi wymagające wyrównania nakładki prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Czy należy wycenić wymianę wszystkich sieci na nowe, czy dostosowanie istniejących instalacji i sieci zewnętrznych (niekoniecznie wymianę) do nowych warunków wynikających z nowego projektu?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wszystkie sieci należy wymienić na nowe.

W dniu 05.01.2018 roku Zamawiający otrzymał pismo zawierające niżej podane pytania:

Pytanie nr 1
Dotyczy istniejącego agregatu
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42 z dnia 06.12.2017 w zakres przetargu wchodzi modernizacja i naprawa istniejącego agregatu. Prosimy o określenie zakresu modernizacji. Koszty modernizacji agregatów mogą być bardzo znaczące w zależności od zakresu robót do wykonania, dlatego bardzo istotne jest określenie zakresu tych prac.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że modernizacja i naprawa istniejącego agregatu, swym zakresem obejmuje:
- wymianę głowic,
- wymianę tulei w bloku,
- naprawę korbowodów,
- wymianę wymienników spaliny – woda i woda – woda.

Demontaż silnika może określić większy zakres naprawy.

Pytanie nr 2
Dotyczy istniejącego agregatu
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie musiał serwisować wyremontowanego agregatu w okresie udzielonej gwarancji zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34 z dnia 12.12.2017.

Odpowiedź:
Wykonawca musi udzielić gwarancji na wykonane prace naprawcze i nowe części na okres min. 6 miesięcy.

W dniu 10.01.2018 roku Zamawiający otrzymał pismo zawierające niżej podane pytania:

Pytanie nr 1
Prosimy o udzielenie informacji jakie jest minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na ciepło dla całej oczyszczalni (z podziałem na zapotrzebowanie na ciepło technologiczne oraz co.).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie posiada danych dotyczących zapotrzebowania ciepła dla całej instalacji oczyszczalni.

Pytanie nr 2
Jakie jest minimalne oraz maksymalne zapotrzebowanie na ciepło istniejącej komory fermentacyjnej?

Odpowiedź:

Zapotrzebowanie na ciepło technologiczne istniejącej komory fermentacyjnej wynosi w porze letniej 77 kW a w porze zimowej 114 kW.

PREZES ZARZĄDU

Bernard Krekora

.....

Podpis Kierownika Zamawiającego